

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING: VENTILATIESTAAT WONINGEN

Project : NH- locatie Nieuwegein
 Projectnummer : 2017.017
 Opgesteld door : T.C. Kil
 Datum : 31-1-2018



Algemeen:			Ventilatie hoeveelheid						Ventilatie ontwerp				
Ruimtenr.:	Ruimtenaam:	Functie:	Personen, minimaal:	Totaal oppervlakt:	Inhoud ruimte	debiet bouwbesluit per m2	afzuigdebiet bouwbesluit		Toevoer minimaal (verse lucht)	Toevoer ontwerp:	Retour ontwerp:	overstroom in	overstroom uit
[-]	[-]	[-]	[-]	[m2]	[m3]	[dm3/s/m2]	[l/s]	[l/s/p.p.]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]
Woningtype 1													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		34,67		0,9	0,00	0,0	112,3	114,0			114,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		125,0	125,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		15,44		0,9	0,00	0,0	50,0	50,0			50,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		10,48		0,9	0,00	0,00	34,0	34,0			34,0
	slaapkamer 3	verblijfruimte		11,34		0,9	0,00	0,00	36,7	37,0			37,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		60,0	60,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
	berging						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
										235,0	235,0	235,0	235,0
Woningtype 2													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		41,6		0,9	0,00	0,0	134,8	135,0			135,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		135,0	135,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		12,99		0,9	0,00	0,0	42,1	43,0			43,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		10,06		0,9	0,00	0,00	32,6	33,0			33,0
	slaapkamer 3	verblijfruimte		10,88		0,9	0,00	0,00	35,3	36,0			36,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		60,0	60,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
	berging						7,00	0,0	0,0		27,0	27,0	
										247,0	247,0	247,0	247,0
Woningtype 3													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		28,08		0,9	0,00	0,0	91,0	100,0			100,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		75,0	75,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		12,63		0,9	0,00	0,0	40,9	41,0			41,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		7,45		0,9	0,00	0,00	24,1	34,0			34,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		50,0	50,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
	berging						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
										175,0	175,0	175,0	175,0
Woningtype 4													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		26,77		0,9	0,00	0,0	86,7	98,0			98,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		75,0	75,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		14,58		0,9	0,00	0,0	47,2	48,0			48,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		8,89		0,9	0,00	0,00	28,8	29,0			29,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		50,0	50,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
	berging						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
										175,0	175,0	175,0	175,0
Woningtype 5													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		30,06		0,9	0,00	0,0	97,4	100,0			100,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		85,0	85,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		15,44		0,9	0,00	0,0	50,0	50,0			50,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		10,48		0,9	0,00	0,00	34,0	35,0			35,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		50,0	50,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
	berging						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
										185,0	185,0	185,0	185,0
Woningtype 6													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		30,06		0,9	0,00	0,0	97,4	99,0			99,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		75,0	75,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		12,99		0,9	0,00	0,0	42,1	43,0			43,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		10,06		0,9	0,00	0,00	32,6	33,0			33,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		50,0	50,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
	berging						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
										175,0	175,0	175,0	175,0
Woningtype 7													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		52,12		0,9	0,00	0,0	168,9	170,0			170,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		135,0	135,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		15,56		0,9	0,00	0,0	50,4	51,0			51,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		13,52		0,9	0,00	0,00	43,8	44,0			44,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		75,0	75,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	
	berging						7,00	0,0	0,0		30,0	30,0	
										265,0	265,0	265,0	265,0
Woningtype 8													
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		33,25		0,9	0,00	0,0	107,7	108,0			108,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		125,0	125,0	
	slaapkamer 1	verblijfruimte		12,99		0,9	0,00	0,0	42,1	43,0			43,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		10,06		0,9	0,00	0,00	32,6	33,0			33,0
	slaapkamer 3	verblijfruimte		12,6		0,9	0,00	0,00	40,8	41,0			41,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		50,0	50,0	
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0	

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING: VENTILATIESTAAT WONINGEN

 Project : NH- locatie Nieuwegein
 Projectnummer : 2017.017
 Opgesteld door : T.C. Kil
 Datum : 31-1-2018


Algemeen:						Ventilatie hoeveelheid				Ventilatie ontwerp				
Ruimtenr.:	Ruimtenaam:	Functie:	Personen, minimaal:	Totaal oppervlakt:	Inhoud ruimte	debiet bouwbesluit per m2	afzuigdebiet bouwbesluit	[l/s/p.p.]	Toevoer minimaal (verse lucht)	Toevoer ontwerp:	Retour ontwerp:	overstroom in	overstroom uit	
[-]	[-]	[-]	[-]	[m2]	[m3]	[dm3/s/m2]	[l/s]	[l/s/p.p.]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	[m3/h]	
	berging						7,00	0,0	0,0		225,0	25,0	25,0	225,0
Woningtype 9														
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		35,99		0,9	0,00	0,0	116,6	118,0				118,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		125,0	125,0		
	slaapkamer 1	verblijfruimte		12,99		0,9	0,00	0,0	42,1	43,0				43,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		10,06		0,9	0,00	0,00	32,6	33,0				33,0
	slaapkamer 3	verblijfruimte		9,29		0,9	0,00	0,00	30,1	31,0				31,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		50,0	50,0		
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0		
	berging						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0		
										225,0	225,0	225,0		225,0
Woningtype 10														
	woonkamer / keuken	verblijfruimte		32,79		0,9	0,00	0,0	106,2	107,0				107,0
	keuken	opstelplaats kooktoestel					21,00	0,0	0,0		125,0	125,0		
	slaapkamer 1	verblijfruimte		15,44		0,9	0,00	0,0	50,0	51,0				51,0
	slaapkamer 2	verblijfruimte		10,47		0,9	0,00	0,00	33,9	34,0				34,0
	slaapkamer 3	verblijfruimte		12,99		0,9	0,00	0,00	42,1	43,0				43,0
	badkamer						14,00	0,0	0,0		60,0	60,0		
	toilet						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0		
	berging						7,00	0,0	0,0		25,0	25,0		
										235,0	235,0	235,0		235,0
	Totaal								2090,0	4284,0	4284,0	4284,0		4284,0