



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Nieuwegein
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
T +316 [REDACTED]
[REDACTED]@cultureelerfgoed.nl

DSO-verzoeknummer

Adviesverzoek RCE: renovatie
kademuren, RM 30432

Onze referentie

1690987

Uw referentie

DSO 20241210 00938 000

Datum 17 april 2025
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam Rijkshulpschutsluis
Gemeente/provincie Nieuwegein; Utrecht;
Monumentnummer 30432

Geacht college,

Op 14 april 2025 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Aan de kademuren van de voorhaven van de Rijkshulpschutsluis zijn ernstige constructieve gebreken geconstateerd. De westelijke kade is lokaal bezweken. Er zijn noodmaatregelen getroffen om verdere schade te voorkomen. Om de kademuur weer veilig te laten functioneren worden herstelwerkzaamheden en gedeeltelijk herbouw met een constructieve versterking voorgesteld.

Bij de oostelijke kademuur (Frederiksoord) wordt onder de waterlijn een nieuwe funderingsconstructie aan de bestaande kademuren toegevoegd. De basaltwand zal opnieuw worden gevoegd. De natuurstenen deksloven gecontroleerd en indien nodig vastgezet. De op de deksloof aanwezige bolders zullen worden gecontroleerd en waar deze ontbreken, worden deze aangevuld.

Aan de westelijke kademuur volstaat bovenstaande aanpak niet. Hier wordt de zwaar aangetaste wand geheel opnieuw opgebouwd. Onder de waterlijn worden schroefpalen aangebracht aan zowel de waterkant als aan de landzijde. Hierop wordt een betonnen vloer aangebracht met een keerwand. De Basaltblokken zullen op deze vloer en tegen de keerwand worden aangebracht. De basaltblokken maken hierdoor constructief geen onderdeel meer uit van de nieuwe keerwand. Achter de keermuur wordt een drainage aangebracht met onderwater doorvoeren, zodat het water achter de kademuur afgevoerd kan worden.

Motivering

Mijn complimenten voor de grondige aanpak zoals deze in dit herstelplan wordt voorgesteld. Hiermee worden de kades weer veilig en behoudt het rijksmonument - dat tevens onderdeel is van het beschermd stadsgezicht en het Wereld Erfgoed Hollandse Waterlinies - zijn historische uitstraling. Graag benoem ik toch nog één aandachtspunt:

In aanloop naar dit plan is verschillende keren contact geweest met de RCE. Bij het laatste gesprek, tijdens het gemeenschappelijk Bouwplanoverleg (18 maart 2025), is de suggestie meegegeven om in de vormgeving van de betonconstructie onder de waterlijn rekening te houden met (eventueel toekomstige) scheepvaart.

In zijn huidige vorm kan de betonconstructie schadelijk zijn voor schepen én is de rechte hoek (die de betonwapening afdekt) relatief kwetsbaar. Geadviseerd is deze hoek af te schuinen, of er een strip op te monteren om de robuustheid van dit onderdeel te vergroten. Bovenstaande suggestie leek door initiatiefnemer welwillend te zijn ontvangen, maar blijkt (nog) niet in de tekeningen verwerkt. Ik adviseer dit alsnog te doen. Dat kan zonder het proces te vertragen. Het is een ondergeschikte aanpassing in de stukken die een belangrijke verbetering van het plan met zich meebrengt. Ik heb ervoor gekozen dit niet als voorschrift aan u voor te stellen, maar beveel de planwijziging van harte aan.

Omdat bovenstaande aandachtspunt geen direct effect heeft op de instandhouding van de monumentale waarden, geef ik hierbij hoe dan ook alvast het advies de vergunning te verlenen.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift verleende omgevingsvergunning

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een afschrift van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

Onze referentie

1690987

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,



Adviseur Architectuurhistorie